

WESSLING GmbH
Am Umweltpark 1 · 44793 Bochum
www.wessling.de

WESSLING GmbH, Am Umweltpark 1, 44793 Bochum

Helbeck & Kusemann
Herr Waßmuth
Barmer Straße 24
42899 Remscheid

Geschäftsfeld: Umwelt

Ansprechpartner: M. Mista
Durchwahl: +49 234 6 897 119
Fax: +49 234 6 897 202
E-Mail: Michael.Mista@wessling.de

Prüfbericht

Untersuchung von Wasser

Prüfbericht Nr.	CBO14-008433-1	Auftrag Nr.	CBO-02757-14	Datum	27.10.2014
Probe Nr.	14-150241-01		14-150241-02		
Eingangsdatum	22.10.2014		22.10.2014		
Bezeichnung	Stadtwasser hinter Zähler (Zähler wurden schon mit Hochbehälterwasser durchströmt)		Hochbehälterwasser		
Probenart	Wasser, allgemein		Wasser, allgemein		
Probenahme	21.10.2014		21.10.2014		
Probenahme durch	Auftraggeber		Auftraggeber		
Probengefäß	Sterile Polyflasche		Sterile Polyflasche		
Anzahl Gefäße	1		1		
Untersuchungsbeginn	22.10.2014		22.10.2014		
Untersuchungsende	27.10.2014		27.10.2014		

Mikrobiologische Untersuchung

Probe Nr.	14-150241-01		14-150241-02	
Bezeichnung	Stadtwasser hinter Zähler (Zähler wurden schon mit Hochbehälterwasser durchströmt)		Hochbehälterwasser	
Pseudomonas aeruginosa	KBE/100 ml W/E	0	0	

Prüfbericht Nr.	CBO14-008433-1	Auftrag Nr.	CBO-02757-14	Datum	27.10.2014
Probe Nr.		14-150241-03		14-150241-04	
Eingangsdatum		22.10.2014		22.10.2014	
Bezeichnung		Justagestand		Frischwasser aus Zapfhahn Plombierraum	
Probenart		Wasser, allgemein		Wasser, allgemein	
Probenahme		21.10.2014		21.10.2014	
Probenahme durch		Auftraggeber		Auftraggeber	
Probengefäß		Sterile Polyflasche		Sterile Polyflasche	
Anzahl Gefäße		1		1	
Untersuchungsbeginn		22.10.2014		22.10.2014	
Untersuchungsende		27.10.2014		27.10.2014	

Mikrobiologische Untersuchung

Probe Nr.		14-150241-03	14-150241-04
Bezeichnung		Justagestand	Frischwasser aus Zapfhahn Plombierraum
Pseudomonas aeruginosa	KBE/100 ml W/E	0	0

Abkürzungen und Methoden

Pseudomonas aeruginosa

EN ISO 16266^A
ausführender Standort

Produktanalytik Altenberge

W/E

Wasser/Eluat



Michael Mista
 Dipl.-Chemiker
 Sachverständiger Umwelt